

RBR-ZP-12 -02/2006

Mysłakowice 08.06.2006 r.

Dotyczy: ogłoszenia nr 11 o przetargu nieograniczonym na zamówienie pn „ Remont mostu drogowego na Bobrze, na drodze Wojanów-Bobrow

Niniejszym odpowiadamy na pytania zadane w dniu 5.06.2004 r. przez wykonawcę mającego zamiar wziąć udział w przetargu.

Pytanie 1/ Jaki należy zastosować rodzaj drewna na legary i nawierzchnie drewniane ?

Odpowiedź: Drewno iglaste (sosna) zaimpregnowane,

Pytanie 2/ Jaki przewidziano sposób mocowania legarów do konstrukcji stalowej i dyliny do legarów (śruby ocynkowane czy gwoździe ?) i w jakiej ilości ?

Odpowiedź: Gwoździe lub długie wkręty w ilości normowej.

Pytanie 3/ Jaki przewiduje się typ farb podkładowych i nawierzchniowych ?


Odpowiedź: Farby epoksydowe np. Tikurilla.

4/ Jaki przewidziano sposób malowania konstrukcji – natrysk (jak jest w SIWZ) czy malowanie pędzlem (jak ujęto w przedmiarze) ?

Odpowiedź: Dowolny sposób malowania.

5/ Jaka metoda i materiały są przewidziane w hydrofobizacji podpór i czy dotyczy to przyczółków zbudowanych jako mury kamienne?

Odpowiedź: np. Deiterman – pędzlem lub wałkiem – mur kamienny i betonowy

GLÓWNY SPECJALISTA
ds. inwestycji

inż. Ryszard Krampa